

Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1
(Ново – дВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.,
изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.)

ДО
ОБЩИНА ВАРНА
Р-Н ВЛ.ВАРНЕНЧИК

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

От Електроразпределение Север АД, гр. Варна...

Бул. „Вл. Варненчик“ № 258 , тел.: 052 577 247/ 0887838382.....
*име, адрес и телефон за контакт,
гражданство на възложителя – физическо лице)*

Гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258; ЕИК 104518621.....
*(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)*

Пълен пощенски адрес: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 070016161 | e-mail: service@erpsever.bg.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Управителен съвет на „Електроразпределение Север“ АД:

1. Николай Йорданов Николов
2. Красимир Тодоров Йорданов
3. Румен Георгиев Лалев

Лице за контакти: Златина Теофилова -пълномощник.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че: „Електроразпределение Север „ АД.

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии и кабелни линии 0,4кV, електрозахранени от МТП № 870(Зклонa, с 87бр. стълбове СБС, 12бр. СТС и два броя кабелни линии) по плана на СО „Ментешето, гр. Варна.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Като част от инвестиционната програма на Дружеството, с цел оптимизиране и подобряване на електрозахранването, се предвижда изграждане на Въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (3 клона с 87 бр. нови стълбове и 12бр. стомано тръбни стълбове) и два броя кабелни линии , подземни до нови кабелни шкафове, тип ШК и разклонителни кутии , тип РК, изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост , електрозахранването ще стане от от МТП № 870, собственост на дружеството, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна.


Местата на стълбовете са съобразени с имотните граници и допустимите междустълбия за усукан изолиран проводник. Предвидени са изкопни работи за монтиране на стълбовете и полагане на кабели. Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При монтаж на новите съоръжения ще се използва наличната пътна инфраструктура

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи,предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Новата въздушна кабелна мрежа НН ще бъде проектирана с изолирани усукани проводници с носещ неутрален проводник, изработен от алуминиева сплав –Aldrey и силов кабел с алуминиеви жила тип NAYY-0 0.6/1KV. Обща дължина на трасето на въздушната линия е 2376,00м. Кабелните линии от МТП № 870 до 2 бр. разпределителни шкафа и до разпределител-ни кутии тип РК ще бъдат изпълнени с кабел NAYY-j 4x185мм² и NAYY-j 4x 50(подземно). Обща дължина-1105м.При изграждане на мрежата ще се използват стандартни стоманобетонни центрофугални стълбове тип СБС-250(9,5м-носещ „НЦ“), СБС-590(9,5м –краен „КЦ“), СБС-830(9,5м –ъглов,„ЪЦ“). Местата на стълбовете са съобразени с имотните граници и допустимите междустълбия за усукан изолиран проводник.

Фигура №1



тип стълб	Фундамент					
	размери [cm]		количества [m³]			
	x/y	h	изкоп	бетон	обр.зас.	
НЦ 250/9.5	60/100	160	0.06	0.79	0.06	
КЦ 590/9.5	70/100	170	1.19	1.16	0.07	
ЪЦ 835/9.5	105/105	170	1.87	1.55	0.11	

Центрофугален стълб за НН

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

.....НС

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подложни на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура)

Новите съоръжения ще бъдат разположени изцяло в имоти общинска собственост. Приложена скица



M 1:3000



Проектът не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, чувствителни територии, Чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водни източници. Обектът не попада в обхвата и не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси.

Предвид вида на строежа (линеен обект) изкопните земни маси ще бъдат върнати обратно визкопа, за възстановяване на трасето..

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;

Не се очаква емитиране на вредни или опасни вещества

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При проектиране и изпълнението на строежа не се предвиждат опасни отпадъци.

При изпълнението на проекта се предвижда да се получат следните строителни отпадъци:

- Код 17 01 01 – бетон и бетонови плочи;
- Код 17 03 02 – асфалтови смеси;
- Код 17 05 04 – почви и камъни;
- Код 17 01 02 – тухли.

Част от тротоарните плочи ще се използват за повторно възстановяване на настилката, а разкъртения бетон и останалите плочи ще се предадат за рециклиране и повторна употреба.

Асфалтовите смеси ще се предадат за рециклиране и повторна употреба.

Почвата и камъните ще бъдат предадени за депо за депониране и/или рекултивирание на строителните отпадъци.

Тухли ще се използват в обратния насип за механично защитаване на положения кабел

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При експлоатация на новите съоръжения няма да се генерират промишлено отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични

на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При експлоатация на новите съоръжения няма да се генерират опасни химически вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Дата:

Уведомител:

(подпис)

